



Załącznik nr 1.

Formularz specyfikacji – wypełnia oferent.

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1	Spalinowy agregat pompowy o maksymalnej wydajności około 280 m ³ /h oparty o:			
a)	wielostopniową pompę wirową marki Caprari seria MG125HT/2A lub rozwiązania równoważne;			
b)	silnik spalinowy IVECO N67ENTX20.00 lub rozwiązania równoważne.			
2	Pompa wirowa odśrodkowa do nawadniania i transferu cieczy, przeznaczona do ciągłej pracy i pompowania wody czystej. ewentualnie lekko zanieczyszczonej, nawadnianie.			
3	Pompa wyposażona w wirnik wielostopniowy (2 stopnie) zamknięty wysokiej sprawności.			
4	Pompa wyposażona w uszczelnienie dławicowe, przepustnicę na wylocie.			
5	Korpus pompy: żeliwo.			
6	Wirnik: żeliwo.			
7	Wał: stal nierdzewna.			
8	Uszczelnienie PTFE.			
9	W zakresie armatury wymagana linia ssawna z zaworem zwrotnym stopowym.			
10	Zasysanie realizowane przez zalanie linii ssawnej z korpusem np. przy wykorzystaniu ręcznej pompy, daszek nad silnikiem.			
11	Wlew paliwa z korkiem, zamykany na kluczyk.			
12	Zbiornik paliwa o pojemności około 1000 l.			
13	Panel sterowania.			
14	Przycisk zatrzymania awaryjnego.			
15	Pompa ręczna do zalania linii ssawnej.			
16	W komplecie linia ssawna DN200 z koszem z zaworem stopowym.			
17	Przepustnica tłoczna.			

18	Przylącze tłoczne: szybkozłące DN150.			
19	Przylącze ssawne: szybkozłące DN150 (opcjonalnie).			
20	Możliwość zmniejszenia obrotów i dopasowania parametrów do określonych zadań.			
21	Zestaw kołowy do transportu w miejsce instalacji/ opcjonalnie z homologacją.			
22	Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.			
23	Sterowanie GSM - zdalna obsługa agregatu z wykorzystaniem technologii mobilnej, uruchomienie/wyłączenie, zwrotne powiadomienia o stanie urządzenia itd.			
24	Agregat pompowy posiada wszelkie wymagane prawem certyfikaty dopuszczające do użytkowania krajach UE np. dot. normy emisji spalin, deklaracja zgodności itd.			
25	Czas reakcji serwisu do 5 godzin od zgłoszenia.			