



## Załącznik nr 1

## Formularz specyfikacji:

Fabrycznie nowego kombajnu zbożowego wyposażonego w heder zbożowy i przystawkę do zbioru ziarna kukurydzy – wypełnia oferent.

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1.	Trójfazowy przemysłowy agregat prądowłrczy.			
2.	Moc maksymalna ESP od 320 kVA.			
3.	Moc maksymalna ESP od 250 kW do 450 kW.			
4.	Moc maksymalna PRP od 290 kVA.			
5.	Moc znamionowa PRP od 240 kW.			
6.	Napięcie 400/230 V.			
7.	Częstotliwość 50 Hz.			
8.	Współczynnik mocy $\cos \varphi$ 0.8.			
9.	Liczba faz 3.			
10.	Silnik diesel.			
11.	System chłodzenia silnika cieczą.			
12.	Pojemność zbiornika paliwa około 1000 l.			
13.	Zoptymalizowane emisja spalin.			
14.	Funkcja automatycznego wyłączania zasilania (AMF).			
15.	Sterownik agregatu prądowłrczego do pojedynczego agregatu pracującego w trybie gotowości/zasilania podstawowego.			
16.	Pełny monitoring i ochrona agregatu prądowłrczego.			
17.	Szczegółowy rejestr zdarzeń i wydajności z datą i godziną.			
18.	Moduł zdalnego sterowania np. sterowanie GSM - zdalna obsługa agregatu z wykorzystaniem			

	technologii mobilnej, uruchomienie/wyłączenie, zwrotne powiadomienia o stanie urządzenia itd.			
19.	Możliwość zastosowania modułów rozszerzeń wejść/wyjść dostępna opcjonalnie.			
20.	Książka serwisowa/gwarancyjna, która dokumentuje przeglądy techniczne, co jest kluczowe dla zachowania gwarancji producenta oraz potwierdzenia sprawności maszyny oraz kompletem dokumentacji (m.in. Deklaracja Zgodności WE (CE), Instrukcja obsługi w języku Polskim. Dowód zakupu: Faktura zakupu, która potwierdza prawo własności). Na maszynie musi znajdować się czytelna tabliczka znamionowa z oznakowaniem CE, numerem seryjnym i danymi producenta.			
21.	Proaktywna pomoc techniczna w przypadku awarii.			
22.	Czas reakcji serwisu do 1 dnia od zgłoszenia.			
23.	Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie użytkownika po stronie sprzedającego.			